

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

Protokol o zkoušce odpadní vody č.2441/14

Zákazník : **KrVak s.r.o. Horní Branná**

 Krkonošské vodovody a kanalizace;51236 Horní Branná

Vzorkoval : odběr zákazník dne 1.7.14 Zkoušky provedeny : 1.7.14 - 15.7.14

Popis vzorku : **Staré Místo ČOV odtok**

Číslo vzorku : 2371/14

	jednotky	hodnoty	nejistota	zkušební metody
nerozpuštěné látky	mg/l	<5	-	ČSN EN 872/A
CHSK-Cr chem. spotřeba kyslíku	mg/l	30	±15%	ČSN ISO 15705/A
BSK-5 s potlačenou nitrifikací	mg/l	<1,5	-	ČSN EN 1899-1,2/A
amonné ionty	mg/l	0,17	±7%	ČSN ISO 7150-1/A
dusičnany	mg/l	87,4	±12%	SOP 1-Z36b/A
dusík amoniakální N-(NH₄)⁺	mg/l	0,132	-	Výpočet
dusík dusičnanový N-(NO₃)⁻	mg/l	19,7	-	Výpočet
fosfor celkový	mg/l	3,20	±15%	ČSN EN ISO 6878/A

Typ vzorku : směsný 2 hod (A)

Příloha : Protokol o odběru

Zkušební laboratoř č. 4036 je odborně způsobilá podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, je posouzená "ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří". Laboratoř je odborně způsobilá k provádění rozborů odpadních vod podle § 92 zákona č.254/2001 (vodní zákon). Metody, na něž se vztahuje OSVĚDČENÍ O SPRÁVNÉ ČINNOSTI LABORATOŘE, jsou označeny kódem A, analýzy zajištěné subdodavatelsky kódem S. Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty. Protokol může být reprodukován pouze jako celek.

V Pardubicích : 16.7.14

Ing. Zdeněk Šulíček
VODOHOSPODÁŘSKÉ
LABORATOŘE, s.r.o.
Teplého 2014, 530 02 Pardubice
② IČO: 49814613 DIČ: CZ49814613