

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

Protokol o zkoušce . 5660/18

Zákazník : **KrVak s.r.o. Horní Branná**

51236 Horní Branná

Vzorkoval : odběr u zákazníka dne 13.11.18

Zkoušky provedeny : 13.11.18 - 20.11.18

Popis vzorku : **Staré Místo OV - odtok**

číslo vzorku : 5524/18

parametry	jednotky	hodnoty	nejistota	zkušební metody
nerozpuštěné látky	mg/l	<5	-	SN EN 872/A
CHSK-Cr chem. spotřeba kyslíku	mg/l	20	±15%	SN ISO 15705/A
BSK-5 s potlačenou nitrifikací	mg/l	2,5	±20%	SN EN 1899-1,2/A
amonné ionty	mg/l	0,19	±7%	SN ISO 7150-1/A
dusi nany	mg/l	218	±12%	SOP 1-Z36b/A
dusík amoniakální N-(NH ₄) ⁺	mg/l	0,148	-	Výpočet
dusík dusičnanový N-(NO ₃) ⁻	mg/l	49,2	-	Výpočet
fosfor celkový	mg/l	6,11	±15%	SN EN ISO 6878/A

Výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Typ vzorku: směsný 2 hod (A)

Zkušební laboratoř . 4036 je odborně způsobilá podle normy SN EN ISO/IEC 17025:2005, je posouzená "ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří". Metody, na něž se vztahuje OSVĚDČENÍ O SPRÁVNÉ PŘÍSLUŠNOSTI LABORATOŘE, jsou označeny kódem A, analýzy zajištěné subdodavatelem kódem S. Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty. Protokol může být reprodukován pouze jako celek.

V Pardubicích : 23.11.18

Ing. Zdeněk Šulík